

Број: 1390

Прибој, 28.07.2014.године

30 JUL 2014

ОПШТИНСКА УПРАВА,
Одељење за урбанизам,
грађевинарство, ком.- стамб.
и имовинско правне послове

Предмет: Услови за израду Измене Плана детаљне регулације
за изградњу МХЕ „Рековићи“ на реци Лим у Прибоју

На основу Вашег захтева бр.350-29/2014 од 06.07.2014.г., приложене документације уз захтев, увида на лицу места и енергетске ситуације конзума погона Прибој доносимо нове Услове за израду Измене Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Рековићи“ на реци Лим у Прибоју.

Разлог измене Плана детаљне регулације је промена типа бране на будућој МХЕ „Рековићи“ у Прибоју, где се предвиђа изградња високе бране од 19м. Енергетски услови остају непромењени јер нема повећања одобрене снаге прикључења МХЕ "Рековићи" издатим Условима за прикључење на дистрибутивни систем (објекта произвођача ел.енергије) бр.2059 од 27.09.2013.године,

Изградњом високе бране од 19метара угрожава се електроенергетски објекат, надземни далековод 10kV на потезу од СТС 10/0,4kV "Селишта 2" према бетонском угаоном стубу U12/1000 (рачвање за Добриловиће и прелаз преко реке Лима), прелаз преко реке Лим до бетонског угаоног стуба U12/1000 код куће Чоловић Божидара. Границом плана обухваћена је СТС 10/0,4kV "Селишта 2" коју је потребно изместити на прописани границу од плавног подручја и стогодишњих вода или је иста угрожена изградњом приступног и прилазног пута и расплетом саобраћајнице. Измештање и изградњу ЕЕО урадити у складу са важећим законима, прописима, стандардима и правилима. О начину изградње и измештања угрожених ЕЕО, инвеститор за изградњу МХЕ "Рековићи" дужан је да поднесе захтев надлежној електродистрибуцији пре било каквих радова на изградњи МХЕ "Рековићи" како би добио прецизне услове за измештање и изградњу угрожених ЕЕО. За измештање или изградњу угрожених ЕЕО потребно је решити имвинско правне односе, урадити техничку документацију и све радове извести о трошку инвеститора МХЕ"Рековићи".

Овим Условима мењају се претходни Услови бр. 2059 од 27.09.2013.године и исти се стављају ван снаге.

С поштовањем,

Електродистрибуција Ужице
Погон Прибој

Директор, Лучић Горан, дипл.ел.инж.

Прилог:

- уцртани ЕЕО на ПДР 1:2500

Достављено:

- адресату
- шефу тех.службе
- архиви



STS 10/0,4 kV
"SELIŠTA II"

U12/10000
Čolović
Božidar

DV 10 kV
ZA DOBRILOVIC

