



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"УСЛУГА" са п.о.

31330 ПРИБОЈ, Ул. Саве Ковачевића бб.

Телефон +381 33/55-885; Факс 55-072; Директор 55-833; Правна служба 55-850

Рачуноводство 55-880; Построј. за пречишћа. воде 24 45 243; Тех. служба 55-900

uslugapriboj@open.telekom.rs www.uslugapb.atSPACE.com

MHE MRAMORJE D.d.o.o.

Vojvode Petka br. 14

11000 B E O G R A D

Текићи рачуни:

ПИБ: 101009793

180-508125000034-76

Мат. Број: 07155760

250-4160000015020-06

205-102827-67

160-109648-59

Ваш знак _____

Наш знак _____

Број _____

1883-
24.12.2012.

Датум _____

Предмет:

**Dostava traženih podataka o položaju
objekata vodovoda i kanalizacije.**

JKP "Usluga" Priboj, poseduje podzemne instalacije ViK na lokaciji gde tražite saglasnost za izgradnju MHE Mramorje.

U recepijent reke Lim uključena je fekalna kanalizacija od železničke stanice do fabrike "Epoxid" sa obe strane vodotoka, pa izgradnjom brane i podizanjem nivoa vode možete ugroziti ispuste i rad fekalnog kolektora. Dužni ste kote poplavnog područja od brane do žičanog mosta dostaviti na uvid JKP "Usluga" Priboj.

Vodo zahvat akumulacije Radojinja i izvorišta sa kojih se vodosnabdeva Priboj locirana su na većoj visinskoj koti i udaljenosti od akumulacije MHE Mramorje, pa nema smetnji za izgradnju MHE, što se tiče zone sanitarne zaštite izvorišta i objekata vodovoda.

S poštovanjem.

DIREKTOR

Željko Ječmenica, dipl.ing.maš.





JABHO KOMYHAJHO ПРДЗЕТЬЕ
"УСАУТА"
са п.о.

31330 ПРИБОЈ, Ул. Саве Ковачевића бб.
Телефон +381 33/55-885; Факс 55-072; Директор 55-833; Правна служба 55-850
Рачуноводство 55-880; Построј. за печива. воде 24 45 243; Тех. служба 55-900
uslugapriboj@open.telekom.rs www.uslugapb.atspace.com

Текини рачуни:
180-5081250000034-76
250-4160000015020-06
205-102827-67
160-109648-59

Мат. Бпој: 07155760

ПИБ: 101009793

"МНЕ МРАМОРЈЕ"
Војводе Петка бр.14
11000 БЕОГРАД

Предмет:

П О Т В Р Д А

ПОСТОЈАНЈУ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВД И КАНАЛИЗАЦИЈУ

На основу члана 6. и 13. Закона о комуналним делатностима, члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи Скупштине општине Прибој, као и мишљења техничке службе "РЈ Водовод" бр. 1851 од 17.12.2012. године.
На основу захтева бр: 1851 од 17.12.2012. године, техничка служба "РЈ Водовод", извршила је увид у пројекат водовода и канализације као и обилазак лica места на коме се гради објекат;
"МНЕ Мраморје".
Техничка служба ЈКР "Услуга" Прибој је на основу захтева бр. 1851 од 17.12.2012. године, констатовала да ПОСТОЈЕ услови за прикључак на градски водовод и канализацију подносиоца захтева.

ДОСТАВЉЕНО:

- подносиоцу захтева
- руководиоцу РЈ "Водовод"
- архиви

ДIREKTOR
Зелјко Јећменица, дип. инж. машин.
ПРИБОЈ