

ПРЕДМЕТ: Питање бр.1 за ЈН ВВ бр.1/20

У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо одговор на питања:

1. ПИТАЊЕ:

У позицији 14 сте предвидели ТРО мембрану која има много краћи животни век него фалцовани лим – око 10 година. Шта је разлог за избор овог прекривача?

ОДГОВОР:

Пројектантско решење кровног покривача је условљено сложеном геометријом крова. Фалцовани лим би због свих ломова имао доста слабих места на предметном крову.

2. ПИТАЊЕ:

Код позиције ТРО мембране нисте предвидели отпариваче, као ни каширани лим за спојеве са опшивкама. Да ли ћете изменити опис или ће ово бити накнадни посао?

ОДГОВОР:

Позиција 17 Предмера и предрачуна радова предвиђа:

"Набавка и уградња нових ПВЦ одпаривача Ø110мм са обрадом продора мембраном за обраду детаља", а позиција 12:

"Набавка, профилисање, испорука и уградња ПВЦ везних лимова и окапница РШ од 5-15цм са фиксирањем у вертикални зид. Спој ПВЦ лајсне на обимним зидовима и подлоге запунити полиуретанским китом" се односи на каширане лимове, па накнадних радова те врсте неће бити.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку ЈН ВВ бр.1/20