



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"УСЛУГА" са п.о.

31330 ПРИБОЈ, Ул. Саве Ковачевића бб.

Телефон +381 33/55-885; Факс 55-072; Директор 55-833; Правна служба 55-850

Рачуноводство 55-880; Построј. за пречишћа. воде 24 45 243; Тех. служба 55-900

uslugapriboj@open.telekom.rs www.uslugapb.atspace.com

"МНЕ МРАМОРЈЕ"

Vojvode Petka br.14

11000 БЕОГРАД

ПИБ: 101009793

Мат. Број: 07155760

Текићи рачуни:

180-5081250000034-76

250-4160000015020-06

205-102827-67

160-109648-59

Ваш знак _____

Наш знак _____

Број 24.12.2012. *1887*

Датум _____

Предмет:

P O T V R D A

POSTOJANJU TEHNIČKIH USLOVA ZA PRIKLJUČAK NA VODOVOD I KANALIZACIJU

Na osnovu člana 6. i 13. Zakona o komunalnim delatnostima, člana 20. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi Skupštine opštine Priboj, kao i mišljenja tehničke službe "RJ Vodovod" br. 1851 od 17.12.2012. godine.

Na osnovu zahteva br: 1851 od 17.12.2012. godine, tehnička služba "RJ Vodovod", izvršila je uvid u projekat vodovoda i kanalizacije kao i obilazak lica mesta na kome se gradi objekat; "MHE Mramorje".

Tehnička služba JKP "Usluga" Priboj je na osnovu zahteva br. 1851 od 17.12.2012. godine, konstatovala da **POSTOJE** uslovi za priključak na gradski vodovod i kanalizaciju podnosioca zahteva.

DOSTAVLJENO:

- podnosiocu zahteva
- rukovodiocu RJ "Vodovod"
- arhivi



DIREKTOR

Željko Ječmenica, dipl.inž.mašin.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"УСЛУГА" са п.о.

31330 ПРИБОЈ, Ул. Саве Ковачевића 66.

Телефон +381 33/55-885; Факс 55-072; Директор 55-833; Правна служба 55-850

Рачуноводство 55-880; Построј. за пречишћа. воде 24 45 243; Тех. служба 55-900

uslugapriboj@open.telekom.rs www.uslugapb.atSPACE.com

MHE MRAMORJE D.d.o.o.
Vojvode Petka br. 14
11000 B E O G R A D

Текићи рачуни:

ПИБ: 101009793

180-508125000034-76

Мат. Број: 07155760

250-4160000015020-06

205-102827-67

160-109648-59

Ваш знак _____

Наш знак _____

Број 1883-
24.12.2012.

Датум _____

Предмет:

**Dostava traženih podataka o položaju
objekata vodovoda i kanalizacije.**

JKP "Usluga" Priboj, poseduje podzemne instalacije ViK na lokaciji gde tražite saglasnost za izgradnju MHE Mramorje.

U recepijent reke Lim uključena je fekalna kanalizacija od železničke stanice do fabrike "Epoxid" sa obe strane vodotoka, pa izgradnjom brane i podizanjem nivoa vode možete ugroziti ispuste i rad fekalnog kolektora. Dužni ste kote poplavnog područja od brane do žičanog mosta dostaviti na uvid JKP "Usluga" Priboj.

Vodo zahvat akumulacije Radojinja i izvorišta sa kojih se vodosnabdeva Priboj locirana su na većoj visinskoj koti i udaljenosti od akumulacije MHE Mramorje, pa nema smetnji za izgradnju MHE, što se tiče zone sanitarne zaštite izvorišta i objekata vodovoda.

S poštovanjem.

DIREKTOR

Željko Ječmenica
Željko Ječmenica, dipl.ing.maš.

